

Mogilno, dnia 05.08.2022 r.

**ZDP.11.272.5.2022**

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek –  
Niestronno – Dąbrowa na odcinku od Niestronna do Parlina od km 12+315 do  
km 19+265 na długości 6,950 km”**

**Odpowiedź na pytanie do treści SWZ**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęły pytania do treści SWZ.  
W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  
przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie**

Bardzo proszę o sprecyzowanie wymiarów grubości warstwy kruszywa łamanego.  
W kosztorysie w pozycji 10 jest: 15 cm (regulacja wjazdów i skrzyżowań), natomiast  
na rysunku przekroju poprzecznego oraz w projekcie budowlano - wykonawczym  
(str. 20) jest 20 cm na zjazdach.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w kosztorysie błędnie wskazano grubość podbudowy  
w poz. 10. Prawidłowy zapis brzmi:

„ICRD1 - KNR 231-0114-05-00

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20  
cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m -  
regulacja wjazdów i skrzyżowań gruntowych i tłuczniowych”

**Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, wydłuża termin składania  
ofert w postępowaniu i jednocześnie zmienia termin otwarcia ofert oraz termin  
związania ofertą.**

**Nowy termin składania ofert: 12.08.2022 r. godz. 11:00**

**Nowy termin otwarcia ofert: 12.08.2022 r. godz. 11:30**

**Nowy termin związania ofertą: 09.09.2022 r.**

W związku z powyższym zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ.

Poprawiona wersja kosztorysu ofertowego, zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz poprawiona SWZ zostają zamieszczone w BIP Zamawiającego oraz na stronie prowadzonego postępowania tj. na platformie zakupowej.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Mogilnie  
*inż. Edyta Głodek*

.....  
(podpis Zamawiającego)