

Mogilno, dnia 12.01.2023 r.

ZDP.11.272.10.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi pow. nr 2408C Niestronno-Mogilno wraz z budową ścieżki pieszo-rower.(od dr. gm. w Padniewku do prz. kolej. w Mog.) od km 7+820-10+173 długość 2,353 km”

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie odpowiedzi do pytania 9 oraz odpowiedzi na pytanie 58. Czy do wyceny studni w jezdni przedmiar pozycja 39, mamy przyjąć następujące elementy: wąż "zestaw naprawczy" + płyta pokrywowa o wymiarach 1900x600 - DN 1200, h=200 + pierścień odciążający (który jest elementem niezbędnym do oparcia na nim płyty pokrywowej) ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż do wyceny studni w jezdni przedmiar poz. 39, należy przyjąć następujące elementy: wąż "zestaw naprawczy" + płyta pokrywowa o wymiarach 1900 x 600 - DN 1200, h=200 + pierścień odciążający.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie
inż. Edyta Głodek

.....
(podpis Zamawiającego)