

Mogilno 27.07.2020r.

ZDP.11.272.5.1.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453C Strzelno Wójcin – gr. woj. (Kownaty) odc. Miradz – kier. Nowa Wieś od km 6+120 do km 8+178 o dł. 2,058 km”.

Pytanie:

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jako Wykonawca zainteresowany udziałem w ww. postępowaniu zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie:

Prosimy o wskazanie rodzaju materiału, z jakiego wykonana ma być siatka wzmacniająca nawierzchnię bitumiczną. Projekt i specyfikacja wskazują, że ma to być geosiatka poliestrowa o wytrzymałości na rozciąganie wszerz i wzdłuż pasma 100kn/m oraz o wydłużeniu względnym wzdłuż i wszerz przy maksymalnym obciążeniu 3%. Geosiatki poliestrowe posiadają wydłużenie względne rzędu 10-12%, natomiast wydłużenie względne rzędu 3 % posiadają geosiatki z włókna szklanego.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju geosiatki.

Odpowiedź:

Należy przyjąć geosiatkę o parametrach określonych w Projekcie budowlano-wykonawczym i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.


p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Tomasz Werbiński